


DEA



security®

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La ditta Dea Security s.n.c. di Tonelli Augusto & C.
con sede in Via Magenta, 9 - 54100 Massa (MS) - Italy,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che il prodotto

SCHEMA DI ELABORAZIONE SCA CONTROLLER con le schede periferiche SCA PU

al quale questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai requisiti previsti dalle seguenti:

Norma per famiglia di prodotto EN 50130-4:1995 + A1:1998

Norma per famiglia di prodotto EN 61000-6-3:2001

e quindi rispondente ai requisiti essenziali della

DIRETTIVA 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica)


Riferimento Test Report Ref. No. 80SC00292/i (immunità) e 80SC00292/e (emissione) condotti nei
laboratori prova EMC, presso IMQ spa.

Massa, 01 Agosto 2003

Anno di apposizione della marcatura: 2003

Dea Security snc

il rappresentante legale
Giorgio Tonelli


DEA SECURITY
di Tonelli Augusto & C. s.n.c.
Via Magenta, 9
54100 MASSA (MS)
Cod. Fisc. e P. IVA 0029108 045 5

IMQ S.p.A.

I-20138 Milano
via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.)
fax 0250991500

e-mail: info@imq.it
www.imq.it

Rea Milano1595884
Registro Imprese Milano
12898410159
C.F./P.I.12898410159

Capitale Sociale
€ 3.925.400

SPETTABILE
DEA SECURITY DI TONELLI A. SNC
VIA MAGENTA 9
54100 MASSA MS

Vs. rif.: --
Ns. rif.: FP/80-lbt-5798/2003
Milano, 28 luglio 2003

Oggetto: **Invio Rapporti di Prova di compatibilità elettromagnetica**

Con riferimento alla Vostra richiesta, Vi inviamo i Rapporti delle prove effettuate sui Vostri prodotti.

Modello	Rapporto di Prova	Norme applicate
SCA Controller + SCA PU	80SD00292/i 80SD00292/e	EN 61000-6-3:2001 EN 50130-4:1995 + A1:1998

Esito: **positivo**

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e Vi inviamo i nostri migliori saluti.

IMQ S.p.A.
Responsabile Area Laboratori

(Ing. Rocco Marotta)



All./



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA