



**EL.MO.**

**EL.MO. SpA dichiara che:**

**il prodotto GRP25L-CPD**

**corrisponde al prodotto**

**mod. VP01**

**di produzione VENITEM**

**ed è dotato della certificazione in allegato.**

Reschigliano di C. 16 - 02 - 2009

**GLOBAL SECURITY SOLUTIONS**

**EL.MO. S.p.a.**

Via Pontarola, 70 - 35011 Reschigliano di Campodarsego (PD) - Italy

Tel. +39 0499203333 r.a. - Fax +39 0499200306 - Ass. Tecn. Hot Line +39 0499200426

[info@elmo.it](mailto:info@elmo.it) - [www.elmo.it](http://www.elmo.it)

Capitale sociale € 520.000 i.v. - P. IVA IT00605640283 - C.C.I.A.A. 126325



# CERTIFICATO DI CONFORMITA' - CE

0051 – CPD – 0153

In conformità al DPR n. 246/93, come modificato dal DPR n. 499/97, attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione – CPD), come modificata dalla Direttiva 93/68/CEE, si dichiara che il prodotto da costruzione

## DISPOSITIVO SONORO DI ALLARME INCENDIO

Mod. VP01

immesso sul mercato da:

**VENITEM SRL**

**VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE**

e prodotto nella Fabbrica:

**PI.H000EK**

è sottoposto dal Produttore ad un controllo della produzione di fabbrica e ad ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in accordo con quanto prescritto dai piani di prova.

Per detto prodotto, l'IMQ ha eseguito le prove di tipo iniziali (ITT) per le pertinenti caratteristiche del prodotto nonché l'ispezione iniziale della fabbrica e del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) ed esegue inoltre la sorveglianza continua del medesimo Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).

Questo Certificato attesta che tutte le prescrizioni relative all'attestazione di conformità ed alle prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma

**EN 54-3:2001 + A1 :2002 + A2 :2006**

vengono applicate e che il prodotto suddetto soddisfa i requisiti richiesti.

Questo Certificato è stato emesso per la prima volta in data **2008-06-30** e rimane valido fino a che le condizioni previste nella norma armonizzata citata ovvero le modalità di fabbricazione del prodotto ovvero l'organizzazione stessa del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) applicato vengano modificate in modo significativo.



**IMQ**  
Direttore Tecnico CPD  
(Ing. V. Baggio)

Milano, 2008-06-30

Questo Certificato è rilasciato dall'IMQ S.p.A. quale organismo notificato per la direttiva 89/106/CEE. Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

Mod. 727/3